



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01380/22

Серия RU № 0415020



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСИСТЕМЫ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405.

Адрес места осуществления деятельности: 630517, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кайтымовская, дом 74.

Основной государственный регистрационный номер 1145476099416.

Телефон: +73833633009. Адрес электронной почты: sale@profsystem.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСИСТЕМЫ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630517, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кайтымовская, дом 74.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические дымогазанепроницаемые однопольные глухие типа ДМП 01/60 EIS 60 и со светопрозрачным заполнением площадью менее 25% от площади проема в свету типа ДМПО 01/60, габаритными размерами по ширине от 700 до 1300 мм, по высоте от 1500 до 2550 мм; двупольные глухие типа ДМП 02/60 EIS 60 и со светопрозрачным заполнением площадью менее 25% от площади проема в свету типа ДМПО 02/60 EIS 60, габаритными размерами по ширине от 1300 до 2200 мм и по высоте от 1500 до 2550 мм, (светопрозрачное заполнение - стекло жаростойкое многослойное марки «SFG-EIW60», производства ООО «Альтернатива», толщиной 28 мм, выпускаемое по ТУ 23.12.12-004-31641282-2019) со стационарным или выпадающим автоматическим порогом, толщиной полотна не менее 72 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-003-99863261-2021 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ И ДВУСТВОРЧАТЫЕ С ПОРОГОМ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1503/11-2022 от 30.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/04-07/22 от 08.07.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

**Без печати ООО «ПРОФСИСТЕМЫ»
не действителен**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (с Изменением N 1), пункты 1.1, 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.3, 7.1 - 7.2, 8.1 - 8.6. Предел огнестойкости - EIS60. Условия хранения: в закрытом состоянии, в горизонтальном положении на деревянных прокладках при температуре окружающей среды от -50°C до + 45°C. Срок хранения - 18 месяцев в упаковке изготовителя. Срок службы - 20 лет с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2022

ПО

29.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грешикий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00346/21

Серия RU № 0318787

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемы». Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405. Адрес места осуществления деятельности: 630129 РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кайтымовская, дом 74. Основной государственный регистрационный номер: 1145476099416. Телефон: +74957868935. Адрес электронной почты: info@o3.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемы». Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405. Адрес места осуществления деятельности: 630129 РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кайтымовская, дом 74. Основной государственный регистрационный номер: 1145476099416.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные стальные, со стационарным порогом и без порога, однопольные глухие типа ДМП 01/60 и со светопрозрачным заполнением менее 25 % от площади проема в свету типа ДМПО 01/60, габаритными размерами: по ширине от 700 до 1150 мм, по высоте от 1400 до 2450 мм; двупольные глухие типа ДМП 02/60 и со светопрозрачным заполнением менее 25 % от площади проема в свету типа ДМПО 02/60, габаритными размерами: по ширине от 1200 до 2100 мм, по высоте от 1400 до 2450 мм; светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое многослойное марки SFG-EIW60, толщиной 28 мм (ТУ 23.12.12-004-31641282-2019, ООО «Альтернатива»), толщиной полотна не менее 60 мм, выпускаемый в соответствии с ТУ 25.12.10-001-35561344-2021 «ДВЕРИ И ЛЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-480/06-2021 от 22.06.2021 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 248-СС/03-2021 от 08.04.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68). Схема сертификации: 1с.

**Без печати ООО «ПРОФСИСТЕМЫ»
не действителен**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53367-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от -60°C до +50°C и относительной влажности не более 85%. Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 2-х лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации дверей – 6 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 9 месяцев со дня отгрузки. Срок службы дверей – 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2021

ПО 23.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00345/21

Серия RU № 0318736

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемы». Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405. Адрес места осуществления деятельности: 630129, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кайтымовская, дом 74. Основной государственный регистрационный номер: 1145476099416. Телефон: +73833633009. Адрес электронной почты: sale@profsystem.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСистемы». Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630129, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кайтымовская, дом 74. Основной государственный регистрационный номер: 1145476099416.

ПРОДУКЦИЯ

Люки противопожарные стальные, однопольные глухие типа ЛМП 01/60, габаритными размерами: по ширине от 700 до 1300 мм, по высоте от 700 до 1300 мм, толщиной полотна 60 мм, выпускаемые в соответствии с ТУ 25.12.10-001-35561344-2021 «ДВЕРИ И ЛЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-483/06-2021 от 23.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 248-СС/03-2021 от 08.04.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

**Без печати ООО «ПРОФСИСТЕМЫ»
не действителен**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям 1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 60°C до + 50°C и относительной влажности не более 85%. Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 2-х лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации дверей – 6 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, не более 9 месяцев со дня отгрузки. Срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2021

ПО 23.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)


Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01263/22

Серия RU № 0394174



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСИСТЕМЫ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405
Адрес места осуществления деятельности: 630517, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каитымовская, дом 74
Основной государственный регистрационный номер 1145476099416.
Телефон: +73833633009 Адрес электронной почты: sale@profsystem.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСИСТЕМЫ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13/1, офис 405
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630517, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Каитымовская, дом 74
Основной государственный регистрационный номер 1145476099416.

ПРОДУКЦИЯ

Люки противопожарные металлические однопольные глухие типа ЛМП 01/60, габаритными размерами: по высоте от 200 до 500 мм, по ширине от 200 до 500 мм, со стационарным порогом, толщиной полотна не менее 63 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-004-35561344-2022 «Люки металлические противопожарные».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-1212/08-2022 от 31.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/04-07/22 от 08.07.2022года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

Без печати ООО «ПРОФСИСТЕМЫ»
не действителен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EI60. Изделия должны храниться в закрытом состоянии, в горизонтальном положении на деревянных прокладках, должно быть исключено соприкосновение изделий с грунтом, а также предусмотрены меры против скопления влаги на (внутри) них. Срок хранения - 18 месяцев в упаковке изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня сдачи изделий в эксплуатацию. Срок службы - 20 лет с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

31.08.2022

ПО

30.08.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)